



10 w.  
APROVADO  
13 MAR 1948  
Perto do PRESIDENTE



CMP  
AG

MEMORIA DISCRITIVA

A presente memória refere-se á alimentação de água a executar no prédio da rua cinco de Outubro, pertencente a Exm<sup>a</sup>. Sra<sup>a</sup> D. Maria Julieta Ribeiro Guimatães Gomes Bessa:

Todos os aparelhos sanitarios, bancas, deposito, para a alimentação do cilindro, pia e torneiras de rega ou lavagem, são alimentadas por águas dos Serviços Municipalizados Águas e Saneamento. São alimentados com água quente os aparelhos sanitarios indicados no esquema:

TIPO de CANALISAÇÕES:

São em tubo de ferro galvanizado, novo, com as secções indicadas no esquema:

ACESSORIOS: Tês, joelhos etc. serão em ferro galvanizado:

PASSADQRES: Serão de metal, podendo ser cromado ou não

TORNEIRAS: SERÃO de metal cromado com as secções de 1/2" ou 3/4" em conformidade com o esquema:

TUBAGEM: Os tubos serão rascados:

CONDIÇÕES de ASSENTAMENTO: Interiores, em roços na parede ou entre a placa e o soalho.

DERIVAÇÕES: Terão o diametro de 1" ou 3/4" conforme indicado no esquema:

OBSERVAÇÕES.

As canalisações das diferentes moradias, serão independentes, e com diametros indicado.



Em que se torne necessario aplicar-se-á tubo de chumbo com os  
diametros indicados no esquema.

Os ramais de ligação e o diametro dos contadores serão os in-  
dicados pelos Serviços Municipalizados Águas e Saneamento.

As canalisações serão munidas dos necessarios accessorios para  
que, futuramente, se possam limpar, e beneficiar com facilidade e  
e eficiencia:

Porto, 3 de Novembro de 1947



*Caro Senhor*  
*António*